

Brezie k. Pomorska 19.07.23r.

URZĄD MIEJSKI Nr 1598		RGOK	OR
SULECHÓW			
B	W PŁYNEŁ		SK
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
AZ	19.07.2023		IZD
PW			ZPB
OPS	podpis przezi	podpis sekret	GKR
SG	AW USCISO	BR RP PI SM PR OS	

Przewodniczący Rady Miasta  
Sulechów

dotyczy: uciążliwości akustycznej stacji uzdatniania  
wody w Brezie k. Pomorska

Po otrzymaniu informacji w dn. 18.07.23r.  
o ukończeniu prac prowadzonych przez SuPeKom  
na terenie S.U. w w Brezie k. Pomorska mających  
na celu wyeliminowanie hałasu informujemy,  
że mimo reinstalowania metod obniżających  
nie zmniejszyła się uciążliwość akustyczna na  
którą skarżymy się już od marca 2022r.  
Poziom dźwięku zmniejszył się zaledwie o 1dB.  
Zgodnie z normą PN-B-00151-02:1982  
olepszony poziom dźwięku A hałasu przenikającego  
do pomieszczenia od wyposażenia technicznego  
budynku oraz innych urządzeń w budynku  
i poza budynkiem  $L_{Aeq}[dB]$  średni poziom dźwięku A  
przy hałasie ustalonym w pomieszczeniach mieszkal-  
nych w budynkach mieszkalnych wynosi:  
w dzień 35dB, w nocy 25dB.

Aktualny poziom hałasu rejestrowany  
w naszym domu wynosi od 38,0 ÷ 38,6 dB zarówno  
w dzień jak i w nocy (stele!!!)

Jednocześnie urządzenia stacji emitują dźwięki  
niskoczęstotliwościowe, które kumulują się z odrytami  
prerwywnymi (cykli A) i wskazują poziom od 46,0 ÷ 47,0 dB.

Ze względu na pogarszający się stan naszego  
zdrowia wnosimy o:

- specjalistyczny pomiar uciążliwości emisji aku-  
stycznej drgań i dźwięków
- eliminację lub odseparowanie opisanej uciążliwej  
emisji akustycznej poprzez zastosowanie odpowiednich  
materiałów - do poziomu dźwięku nieprzekraczającego  
wartości podanej w normie