



Gmina Sulechów  
Plac Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów  
NIP 927 10 00 442

**RADA MIEJSKA  
W SULECHOWIE**

tel. centrala: 68 385 11 00  
faks: 68 385 46 86  
e-mail: [um@sulechow.pl](mailto:um@sulechow.pl)  
strona: [www.sulechow.pl](http://www.sulechow.pl)



Data wpływu: 11.09.2023

Sulechów, 11 września 2023 r.

GKR.2512.4.2023.MG

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie  
Radosław Murkowski**

Odpowiadając na pismo z 24 lipca 2023 r. znak: .BR.0005.3.2023 w sprawie działalności Stacji Uzdatniania Wody w m. Brzezie k. Pomorska (SUW) informuję, że Burmistrz Sulechowa nie jest właściwy w sprawie, bowiem pełni on funkcję organu ochrony środowiska tylko w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach dotyczących klimatu akustycznego jest starosta. Należy również wspomnieć o Inspekcji Ochrony Środowiska, która jest właściwa w zakresie ochrony przed hałasem środowiskowym. Organ ten wykonuje pomiary i podejmuje działania w przypadku wszelkich ponadnormatywnych zakłóceń dźwiękowych pojawiających się w środowisku zewnętrznym.

W tym miejscu zwracam uwagę, że pierwsze badania poziomu hałasu w środowisku, pochodzącego z instalacji urządzeń znajdujących się na terenie wspomnianej stacji uzdatniania po jej modernizacji wykonywane były na zlecenie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie przez akredytowane laboratorium. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i uzyskanych wyników, na granicy nieruchomości nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Z uwagi na fakt, że zainteresowane osoby poddały w wątpliwość wiarygodność ww. badań i zawnioskowały do Gminy o ponowną interwencję, tut. organ zawnioskował do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o przeprowadzenie ponownych badań. Wniosek został zaakceptowany i ponowną kontrolę uciążliwości akustycznych przeprowadził Starosta Zielonogórski.

Jak wskazuje protokół z kontroli w dniu 16 sierpnia 2022 r. zostały przeprowadzone pomiary hałasu z instalacji – urządzeń zainstalowanych na SUW w m. Brzezie k. Sulechowa. Zidentyfikowane źródła hałasotwórcze to, w porze dziennej – pompa głębinowa, sprzężarka tłokowa i zestaw hydroforowy, w porze nocnej – zestaw hydroforowy. Ze sprawozdania badań wynika, że wartość równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażonego wskaźnikiem hałasu  $L_{AeqD}$  i  $L_{AeqN}$ , wynosi dla pory dnia – 41,0 dB oraz dla pory nocy – 33,1 dB, przy wartościach dopuszczalnych, określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), odpowiednio – 50 dB i 40 dB. Pomiary wykonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia



Gmina Sulechów  
Plac Ratuszowy 6  
66-100 Sulechów  
NIP 927 10 00 442

tel. centrala: 68 385 11 00  
faks: 68 385 46 86  
e-mail: [um@sulechow.pl](mailto:um@sulechow.pl)  
strona: [www.sulechow.pl](http://www.sulechow.pl)



Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.) i według metodyki określonej w punkcie E załącznika nr 7 wymienionego rozporządzenia przez akredytowane laboratorium badawcze w rozumieniu art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215) i wykazały, że zmierzona wartość równoważnego poziomu dźwięku nie przekracza dopuszczalnych wartości norm poziomów hałasu w środowisku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Marcin Córny*

Do wiadomości:

